



REPRESAS PATAGONIA
ELING·CGGC·HCSA·UTE

CONCURSO DE PRECIOS N° RP-030/2016

**MATERIALES P/ACUEDUCTO (BOMBEO, CAÑERÍA,
ACCESORIO)**

CIRCULAR N° 2

Mediante la presente, se comunica a los Oferentes que para el estudio y presentación de Propuestas, deberán tener en cuenta la presente Circular, la cual pasa a formar parte de las Bases del Concurso del título.

ACLARACIONES

CONSULTA N° 1: La planilla de cotización requiere que los materiales, Bombas, Válvulas y Accesorios sean Clase PN20 (Presión Nominal 20 kg/cm²). Según Norma no existe la Clase PN20. La Tabla contempla PN10-PN16-PN25.

RESPUESTA: Las prestaciones de los materiales ofrecidos deberán ser iguales o superiores a las requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso.-



REPRESAS PATAGONIA
ELING·CGGC·HCSA·UTE

RP-030/2016 号竞标

导水管材料 (泵系统 , 管道 , 配件)

2 号通告

现特发布本公告，希望各投标人在准备标书时注意阅读本公告内容，本公告也将作为招标文件的一部分。

澄清

咨询 1: 在报价单上所要求的材料, 泵, 阀门和其他配件得是 PN20 (公称压力 20kg/cm²). 根据标准 PN20 不存在. 标准里只有 PN10-PN16-PN25.

答覆 1: 所有提出的材料至少都得达到规范与竞标条件指出的标准.