



CONCURSO DE PRECIOS N° RP-038/2016

HIERRO DE CONSTRUCCION

CIRCULAR N° 2

Mediante la presente, se comunica a los Oferentes que para el estudio y presentación de Propuestas, deberán tener en cuenta la presente Circular, la cual pasa a formar parte de las Bases del Concurso del título.

ACLARACIONES

Consulta N° 1: La Especificación Técnica del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso establece que sería aceptable la provisión de aceros según Norma ASTM A615 Gr60 en la medida que no se contraponga con la Norma IRAM-IAS U500-671. ¿Resultaría también aceptable la provisión de aceros según Norma ASTM A706 Gr60 micro aleados, o de baja aleación soldables?. Según nuestra interpretación, la alternativa por nosotros propuesta cumple los requerimientos técnicos especificados.

Rta: Tal lo establecido en el Capítulo III – Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso, el acero para armaduras debe cumplir con las siguientes Normas:

IRAM IAS U500-671
Acero tipo III-ADN 420

En caso de discrepancia con otras normas, serán válidas las mencionadas anteriormente. No serán aceptadas reducciones de sección por mayor resistencia.



RP-038/2016 号竞标

施工铁

2 号通告

现特发布本公告，希望各投标人在准备标书时注意阅读本公告内容，本公告也将作为招标文件的一部分。

澄清

询问 1：招标文件技术规范中的条款和条件是可以它不与 IRAM-IAS U500-671 冲突的条件下接受 ASTM A615 GR60 标准。是否也将是可接受 ASTM A706 GR60 微合金标准的钢材或可焊接的低合金？根据我们的理解，我们提出的方案符合技术规范的要求。

回复：按照规范第三章所指 - 本条款的技术规范和招标条件，加强钢筋必须符合以下标准：

IRAM IAS U500-671

钢种 III-420 DNA 钢材

与其他标准不符的情况下，以上诉的标准为准，将不接受减少钢材阻力。