

3D - Nivel +84.20



PLANTA NIVEL +84.20

ESCALA: 1 : 200

0 — 5 m
1:200

PLANO DE UBICACION



NOTAS

说明：
1、本图为LB电站主变招标平面布置图。离相封闭母线与主变的接口及固定支撑等需要与主变厂家配合，详细方案在设计联络会上确定。
2、主变布置宽度受限，图中所示的宽度为最大允许宽度，制造厂应尽可能的减少主变的宽度。
3、图中变压器外形仅供参考。

PLANOS DE REFERENCIA

LB-A.CV-PL.EN-(CH-00-00)-P003

NOTAS INSPECCION

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PROYECTÓ	EJECUTÓ	REVISÓ	VERIFICÓ
0C	THE THIRD TIME TO SUBMIT	15-03-2018	Muti	Muti	Muti	Muti
0B	THE SECOND TIME TO SUBMIT	28-12-2017	Muti	Muti	Muti	Muti
0A	EMISIÓN ORIGINAL	06-12-2017	Muti	Muti	Muti	Muti

LISTA DE REVISIONES

REPRESAS PATAGONIA
ELING-CGGC-HCSA-UTE

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA
SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

PROVEEDOR

APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS DEL RÍO SANTA CRUZ
CONDOR CLIFF Y LA BARRANCOSA

CÓDIGO PROVEEDOR

OBRA:

REPRESA LA BARRANCOSA

M & E Works

83.9m层厂房设备布置

Powerhouse Equipment Layout Level 83,90m

ETAPA DE PROYECTO: ID

REPRESENTANTE TÉCNICO

FORM.	HOJA	ESCALA	PLANO Nº	REV.
A0	1/1	1:200	LB-B.HM-PL.HI-(GE-00-01)-D001	0C

Drawing file path & name
User and Plot Date